




Control unit

For Emotron DSV15-35 AC drives



Montageanleitung

1 Allgemeines

Erst lesen, dann beginnen

1 Allgemeines

1.1 Erst lesen, dann beginnen



Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig diese Dokumentation.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Informationen zur Verdrahtung und zur Inbetriebnahme finden Sie in der Montage- und Einschaltanleitung des Inverters.



Informationen und Hilfsmittel rund um die Emotron-Produkte finden Sie im Internet:
<http://www.emotron.com> à File-archive

2 Montage

2.1 Wichtige Hinweise

GEFAHR!

Gefährliche elektrische Spannung

Mögliche Folge: Tod oder schwere Verletzungen

- ▶ Alle Arbeiten am Inverter nur im spannungslosen Zustand durchführen.
 - ▶ Nach dem Abschalten der Netzspannung mindestens 3 Minuten warten, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
-

2 Montage

Montageschritte


2.2 Montageschritte

Sie benötigen:

- Torxschraubendreher TX20


1. **Vorbereitung:**

1. Schirmblech in die Aufnahme auf der Rückseite einschieben bis es einrastet.




2. **Montage:**


1. Control unit in die oberen Befestigungsschlitze einhaken.



2. Nach unten drehen, bis es in die unteren Befestigungsschlitze einrastet.



3. Mit Sicherungsschraube befestigen..



Die Control unit ist montiert.

CG DRIVES & AUTOMATION

Mörsaregatan 12,

Box 222 25

SE- 250 24 Helsingborg,

Sweden

+46 42 16 99 00

Info: info.se@cglobal.com

Order: order.se@cglobal.com